



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.12. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 106851

Кулькові крани тм Т3S, артикул 20мм...302020, 25мм...302025, 32мм...302032, 40мм...302040, 50мм...302050, 63мм...302063

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8481

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«ОК ІРЕХ а.с.», Чеська Республіка, Na Popelce 215/12 150 00, Praha 5 Czech Republic

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

«ОК ІРЕХ а.с.», Чеська Республіка, Na Popelce 215/12 150 00, Praha 5 Czech Republic

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція шкідливих речовин у модельне водне середовище (дистильована вода) не перевищує (мг/дм³): міді – 1, нікелю – 0,1, заліза – 0,3, марганцю – 0,1, що відповідає вимогам Інструкції № 4259-87 «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Кулькові крани тм Т3S, артикул 20мм...302020, 25мм...302025, 32мм...302032, 40мм...302040, 50мм...302050, 63мм...302063, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу або продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 29.12.2012 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або